



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР020 003.02 03238

Серия ВУ № 0042224

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: ул. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; тел.: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Виратрон»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 391757367; место нахождения: ул. Олимпийская, д. 2, каб. 201, 211449, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь; телефон: +375 214 581049; адрес электронной почты (e-mail): mail@viratron.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Виратрон»,
место нахождения: ул. Олимпийская, д. 2, каб. 201, 211449, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ

Контроллеры программируемые, модели: ДЕКА.140, ДЕКА.280.
ТУ ВУ 391757367.007-2023 «Контроллеры программируемые «ДЕКА»;
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8537 10 910 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 45-61/0429-1-2023 от 10.04.2023, выданного научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025; акт анализа состояния производства от 20.03.2023, выданный органом по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003.02 и подписанный экспертом-аудитором Толстухой Игорем Владимировичем.

Схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний». ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных установок».

Условия хранения контроллеров в части воздействия климатических факторов внешней среды – 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.06.2023 ПО 07.06.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(Handwritten signature)



И.П. Шевцова-Рогина Александра Дмитриевна

Хомич Леонид Ефимович